

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "18" сентября 2018 г.

АКТ № 1816

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Московская 16 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Московская 16.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты после Узла учёта: ИП Урсан А.В. (под. 4)

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4564	813 Гкал	на приборе 1 шт.	14.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014054	26492 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013972	15235 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	36065	60 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36065	50 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181448	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181456	5,9 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201013929	1363 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013919	713 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н гвс t3	2220	60 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016	27.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2220	50 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016	27.01.2020
часы работы		4956 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2 гвс

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8307		на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201009772	4893 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014007	3724 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	2234	51 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016	27.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2234	48 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016	27.01.2020
часы работы		5172 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3 гвс

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8307		на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201013908	4977 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013924	3306т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	2043	60 °С	на приборе 1 шт.	25.01.2016	25.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2043	55 °С	на приборе 1 шт.	25.01.2016	25.01.2020
часы работы		5172 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4 гвс

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2156		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201010591	19691 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014001	15986т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	2050	59 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2050	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		20675 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 11.07.2019 г., по горячей воде до 27.05.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель МУП "КОС"
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____