

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3192
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 30 (под. 1-4).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 30.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Аскеров Х.А. (S=87,4 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5015	323 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017801	12056 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017319	10909 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34677	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34677	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186095	6,8 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186075	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017265	3388 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1572	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		4735 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.




Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 18.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись