


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "17" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "06.09.2017" 2017г.

АКТ № 1479.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 72 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Нансена 72.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: Управление имущества (S=675,5 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1415	1048 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201014448	52993 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013339	50648 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34814	60 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34814	56 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181468	6,8 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181479	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201017476	2848 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	270	60 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		5101 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

06.09.17
 Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


 Цалко Ю.
 "06" 09 2017 г.