

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3224
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 72 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 72.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Управление имущества (S=675,5 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1415	1213 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201014448	68813 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013339	65611 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34814	59 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34814	47 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181468	6,8 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181479	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201017476	4635 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	270	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		6558 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.



Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	