


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "01" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
 И.В. Жданович  
 "\_\_\_\_\_" 2018 г.  
 15.02.2018

**АКТ № 77.**

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 8/3 (под. 3-7).**

(наименования потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 8/3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** ТС соответствует. ГВС не соответствует.  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: ГВС не соответствует ( До приведения в рабочее состояние системы горячего водоснабжения ).

Субабоненты: ООО "Автобан" ( S=173,3 м³ ). ИП Данилов В.В. ( S=399 м³ ).

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3384			13.07.2016	13.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201019035	т		17.05.2016	17.05.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020676	т		06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	36211	°C		22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н гвс t4	36211	°C		22.12.2015	22.12.2019
часы работы		ч			
				Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

**Подъезд № 5**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3229			13.07.2016	13.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018544	т		28.04.2016	28.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201019036	т		17.05.2016	17.05.2020
КТСП-Н гвс t3	3361	°C		08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3361	°C		08.02.2016	08.02.2020
часы работы		ч			
				Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

**Подъезд № 6**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5963			20.07.2016	20.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019114	т		20.05.2016	20.05.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201019020	т		17.05.2016	17.05.2020
КТСП-Н гвс t3	3363	°C		08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3363	°C		08.02.2016	08.02.2020
часы работы		ч			
				Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 7

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4661	1106 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201017145	110493 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201016960	110155 т	на приборе 1 шт.	12.03.2016	12.03.2020
КТСП-Н t1	36178	91 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	36178	79 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186630	5,6 кгс/см <sup>2</sup>		19.04.2016	19.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186678	4,6 кгс/см <sup>2</sup>		19.04.2016	19.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019111	10543 т		20.11.2015	20.11.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201019033	10375 т		29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3363	91 °С		08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3363	86 °С		08.02.2016	08.02.2020
часы работы		2408 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 23.12.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Зам. гл. инженера Д.А. Фирсов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

31.01.18 \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_