

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3227**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 90 (под. 1-6).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Нансена 90.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2514	4268 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017795	145038 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017333	117807 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34800	59 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34800	47 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181337	6,8 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181430	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017955	7198 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	230	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		8645 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 23.12.2019 г., по горячей воде до 23.12.2019 г.**


**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 