

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3228
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 92 (под. 1-6).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 92.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд №

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	2597	2067 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017781	110989 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017304	102149 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34824	59 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34824	50 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186453	6,8 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181429	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017881	9316 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	258	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		8655 ч			
Всего установлено пломб:				11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.




Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 23.12.2019 г., по горячей воде до 23.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись