

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
10 мая 2018 г. 11 : 43

АКТ № 927

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 6Б (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Орджоникидзе 6Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: снп Бахтин Д.А., пом. 36, 37 (S=89,4 м², S=101,3 м²).

в следующем составе оборудования :

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	0525	1555 Гкал	на приборе 1 шт.	30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 65 Т1	201017786	87261 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017773	81184 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34758	63 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34758	51 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181687	6,4кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181605	5,3кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201018076	3650 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1538	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		12485 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 30.11.2019 г., по горячей воде до 30.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б. Исаев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____