

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"25" мая 2018 г. 16:45

АКТ № 1089

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 9 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 9.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты после узла учёта: МТС (S=212,65 м²). ККПД №5 (S=400,8 м²)

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	0549		1 шт. на приборе.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 32 В1	201017891	420 м ³	1 шт. на приборе.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186019	6,2 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		1992 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 30.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Уютный дом"
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 25 от 15.05.2018
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись