

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "26" июня 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "26" 06 2017г.

**АКТ № 1437.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 11 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Норильск, ул. Орджоникидзе 11.**  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний Т3-Т4.

Субабоненты: МУП ТПО "Торгсервис" (S=106,1 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                             | Дата поверки |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
|                |                 |                                     |  |              |            |
| ВКТ-9          | 4715            | 75 Гкал                             | на приборе 1 шт.   | 13.07.2016   | 13.07.2020 |
| МФ Ø 50 Т1     | 201017507       | 5179 т                              | на приборе 1 шт.   | 23.03.2016   | 23.03.2020 |
| МФ Ø 50 Т2     | 201017384       | 4890 т                              | на приборе 1 шт.   | 22.03.2016   | 22.03.2020 |
| КТСП-Н t1      | 34609           | 61 °С                               | на приборе 1 шт.   | 20.12.2015   | 20.12.2019 |
| КТСП-Н t2      | 34609           | 52 °С                               | на приборе 1 шт.   | 20.12.2015   | 20.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 190626          | 6,8 кгс/см <sup>2</sup>             |  | 25.03.2016   | 25.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 185956          | 5,2 кгс/см <sup>2</sup>             |  | 25.03.2016   | 25.03.2020 |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201021633       | 683 т                               | на приборе 1 шт.   | 30.09.2016   | 30.09.2020 |
| МФ Ø 25 гвс Т4 | 201017982       | 1092 т                              | на приборе 1 шт.   | 25.03.2016   | 25.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3  | 2212            | 61 °С                               | на приборе 1 шт.   | 28.01.2016   | 28.01.2020 |
| КТСП-Н гвс t4  | 2212            | 60 °С                               | на приборе 1 шт.   | 28.01.2016   | 28.01.2020 |
| часы работы    |                 | 706 ч                               |  |              |            |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |              |            |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

|                            |                    |  |
|----------------------------|--------------------|--|
| <b>По тепловой энергии</b> | <b>допускается</b> | <b>До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.</b> |
| <b>По горячей воде</b>     | <b>допускается</b> | <b>До 28.01.2020 г.</b>                              |

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

25.08.17  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**  
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель монтажной организации**  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Энергоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Цалко Ю.С.  
 «25» 08 2017 г.

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_