

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3233**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 11 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Орджоникидзе 11.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний Т3-Т4.

Субабоненты: МУП ТПО "Торгсервис" (S=106,1 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4715	124 Гкал	на приборе 1 шт.	13.07.2016	13.07.2020
МФ Ø 50 Т1	201017507	7846 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017384	6902 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34609	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34609	46 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190626	6,8 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185956	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201021633	1993 т	на приборе 1 шт.	30.09.2016	30.09.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017982	1494 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2212	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2212	50 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2349 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись