

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"30" января 2017г. 15:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович  
" / " 23.06.2017  
2017г.

**АКТ № 146.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 20 (под. 1-6).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 20.  
холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки  |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
|              |                 |                                     |                                  |   |            |
| ВКТ-9        | 1524            |                                     | на приборе 1 шт.                 | 28.05.2015  | 28.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1   | 201017210       | 5544 м <sup>3</sup>                 | 1 шт. на приборе.                | 18.03.2016  | 18.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186459          | 5,5 кгс/см <sup>2</sup>             |                                  | 25.03.2016  | 25.03.2020 |
| часы работы  |                 | 1304 ч                              |                                  |   |            |
|              |                 |                                     |                                  | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |            |

Подъезд № 5

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки  |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
|              |                 |                                     |                                  |   |            |
| ВКТ-9        | 1535            |                                     | на приборе 1 шт.                 | 28.05.2015  | 28.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1   | 201017243       | 1803 м <sup>3</sup>                 | 1 шт. на приборе.                | 18.03.2016  | 18.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 185901          | 5,5 кгс/см <sup>2</sup>             |                                  | 25.03.2016  | 25.03.2020 |
| часы работы  |                 | 1304 ч                              |                                  |   |            |
|              |                 |                                     |                                  | Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |            |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 февраля 2017 года.

**По холодной воде** **допускается** **до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)



**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

|   |      |         |
|---|------|---------|
|  | Дата | Подпись |
|  | Дата | Подпись |
|  | Дата | Подпись |
|  | Дата | Подпись |
|  | Дата | Подпись |