

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3140
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Павлова 3 (под. 1-4).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Павлова 3.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: МУП КОС (пом.79 S=507,9 м², пом.81 S=312,5 м²). Альфа дом (S=229,4 м²)

Город N (S=135,3 м²)

Состав оборудования :

Сан. Участок (теплоцентр)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	0550	2057 Гкал	на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017874	62514 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017757	56220 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34741	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34741	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181356	5,6 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181351	5,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201015578	8110 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс т3	218	54 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7679 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 30.05.2019 г., по горячей воде до 30.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

23.11.17 _____
 Дата Подпись

_____ А.Н. Ерёмченко
 Дата Подпись