

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "03" марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 " " " 2018г.
 05.03.2019

АКТ № 373

Ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 22 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Башмачок". Заповедник "Путоранский".

Состав оборудования:

ТС Тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7356	322 Гкал	на приборе 1 шт.	26.06.2017	26.06.2021
МФ Ø 150 T1	201013877	12784 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 150 T2	201013593	27013 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	36070	81 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36070	70 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181664	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181665	6,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс T3	201007836	1019 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	261	68 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		846 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 07.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____