

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
06 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3358

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 1 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Хантайская 1.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2551		на приборе 1 шт.	01.04.2016	01.04.2020
МФ Ø 25 В1	201014424	5324 м³	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171303	6,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		9604 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6136		на приборе 1 шт.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 25 В1	201007386	1851 м³	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171260	6,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2315 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 