


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"18" апреля 2017г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " 2017г.
06.09.2017

АКТ № 787.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 1 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Хантайская 1.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2551		на приборе 1 шт.	01.04.2016	01.04.2020
МФ Ø 25 В1	201014424	2190 м ³	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171303	6,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		6541 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2526		на приборе 1 шт.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 В1	201007386	1595 м ³	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171260	6,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		6541 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис» (должность, фамилия, номер телефона)

Цалко Ю. П.

201__ г.

05.09.17

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись