

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"21" августа 2018 г.

**АКТ № 1635**

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 7 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Хантайская 7.

узел учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1583		на приборе 1 шт.	23.01.2018	23.01.2022
МФ Ø 25 В1	201013898	883 м³	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171282	6,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2939 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2094		на приборе 1 шт.	12.04.2018	12.04.2022
МФ Ø 25 В1	201013893	149 м³	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171229	6,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		517 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 10.07.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя ООО "НОРДСЕРВИС"  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 25 от 15.05.2018 г.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись