


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "27" декабря 2016г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 2899.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 7 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Хантайская 7.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2545		1 шт. на приборе.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 В1	201013898	629 м ³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171282	6,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2685 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2538		1 шт. на приборе.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 В1	201013893	3938 м ³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171229	6,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2685 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 10.07.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017г. 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись