

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "27" декабря 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В. Жданович  
 "06.03.2017" 2016г.

**АКТ № 2896.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 13 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Хантайская 13.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ИП Соловьев А.П. ( S=231,9 м², S=257,5 м² ).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2479	429 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201011671	22623 т	на приборе 1 шт.	23.04.2015	23.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016153	22667 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	34962	62 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34962	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170790	5,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170784	5,3 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016017	1693 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс t3	170	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2116 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	


Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 25.11.2019 г.</b>

**Представители:**


**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017.   
 Дата Подпись

**Представитель КОС**  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись


**Представитель монтажной организации**  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись

**Энергоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись