

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович

2017г.

**АКТ № 1031.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 21 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Хантайская 21.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4550	38 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 65 T1	201015976	2205 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 T2	201015938	2067 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н t1	34703	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34703	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171226	6,8 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2016	16.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171233	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2016	16.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201016056	116 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н гвс t3	216	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		35 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 26.11.2019 г.</b>

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

«Энергосбыт» ООО «НордСервис»

  
Цалко Ю.В.  
2017 г.

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_