

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3257

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 37 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Хантайская 37.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Фесько А.В. (S=91,1 м²). ИП Терещук Н.Н. (S=103,7 м²).

Состав оборудования :

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4572	271 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014041	23533 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013624	23465 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	34952	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34952	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170737	6,8 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	172032	5,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013565	3700 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014273	2211 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3221	55 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3221	50 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		2076 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 08.07.2019 г., по горячей воде до 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись