

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
22 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3026**  
**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а (под.1-2).**

по адресу: \_\_\_\_\_  
(наименование потребителя)  
г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

**Субабоненты: Автодорожный надзор.**

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6082		на приборе 1 шт.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 32 В1	201013412	2153 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	03.07.2015.	03.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171813	4,9 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015.	07.08.2019.
часы работы		1785 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17  
Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17  
Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

А.Н. Ерёмченко  
Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_