


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения допуска
 "30" мая 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " " 2016г.

АКТ № 898.

допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. 50 лет Октября 8 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября 8.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учёта
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Медицинская альтернатива". ИП Буката А.П.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1518	676 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013684	55269 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013366	53726 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16957	64 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16957	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171788	6,4 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170962	6,4 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201006953	4951 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014428	1892 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17052	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17052	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4663 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 