

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 08 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3368**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. 50 лет Октября 8 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября 8.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :  
**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Медицинская альтернатива". ИП Буката А.П.

Состав оборудования : Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7534	259 Гкал	на приборе 1 шт.	10.10.2017	10.10.2021
МФ Ø 80 Т1	201013684	14256 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013366	13614 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	8914	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8914	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171862	4,7 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	185995	4,0 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201006953	838 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014428	301 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17052	74 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17052	68 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		681 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**  
 Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_