

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"06" марта 2018 г. 10:10

### АКТ № 320

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Анисимова 5 (под. 1-6).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Анисимова 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1521		на приборе 1 шт.	29.05.2015.	29.05.2019.
МФ Ø 32 В1	201012760	673 м³	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171709	7,2 кгс/см²		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		480 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 13.05.2019 г .**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись