

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "06" марта 2018 г. 10:10

АКТ № 319

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Анисимова 5 (под. 1-6).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Анисимова 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1521	171 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 800 Т1	201013944	9406 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013740	9059 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16904	87 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16904	71 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171675	6,7 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171617	5,6 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013203	322 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4572	70 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
часы работы		480 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 29.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____