

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3112
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15 (под.1-5).

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15.
(наименование потребителя)
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Чернова и К"(м-н "Эвика"), Фонд молодёжных инициатив, ИП В.С. Боровик,
ООО "Нобис" (пом. 100), Клуб служебного собаководства, ЗАО "ТТК".

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуща	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2510	1808 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201015154	74226 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015.	26.11.2019.
МФ Ø 65 Т2	201016096	66106 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015.	24.11.2019.
КТСП-Н t1	34642	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34642	46 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171265	6,0 кгс/см ²		16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171231	6,0 кгс/см ²		16.07.2015.	16.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201006940	8048 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
КТСП-Н гвс t3	164	47 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		9951 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 24.11.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмenco т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
Дата Подпись
29.11.17 _____
Дата Подпись
Ерёмenco _____
Дата Подпись