


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 14 марта 2018 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 " 03.03.2018 " 2018г.

АКТ № 351
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 17 (под.1-5).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 17.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: "Энергосбыт" АО "НТЭК", ИП Пантюхова И.В., МВПО "Лига страйкбола".

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2165	2756 Гкал	на приборе 1 шт.	05.02.2016.	05.02.2020.
МФ Ø 65 Т1	201017925	65875 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
МФ Ø 65 Т2	201017752	56147 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016.	24.03.2020.
КТСП-Н t1	34725	76 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34725	40 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181570	5,6 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181577	5,6 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201018120	7223 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016.	26.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	242	57 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016.	27.01.2020.
часы работы		12465 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 27.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____