

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@cao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"21" августа 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 1645.**

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 39А (под. 1).**

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 39А.  
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты после узла учёта: Отдел МВД России по г.Норильску (S=52,4 м²), ИП Керимова И.А. (S=30,34 м²), Упр. Имуущества (S=98,56 м²). Быт. помещения (S=32,79 м²).

в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1694	97 Гкал	на приборе 1 шт.	12.04.2018	12.04.2022
МФ Ø 40 В1	201017155	4142 м³	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186845	5,1 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		803 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 19.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12 апреля 2018 г.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата                      Подпись 

Дата                      Подпись 

Дата                      Подпись 