

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "21" августа 2018 г.

АКТ № 1644
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 39А (под. 1).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Бегичева 39А.

по адресу: _____
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты после узла учёта: Отдел МВД России по г. Норильску (S=52,4 м²). ИП Керимова И.А. (S=30,34 м²). Упр. Имущества (S=98,56 м²). Быт. помещения (S=32,79 м²).

Состав оборудования:

ТЦ					
Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1694	97 Гкал	на приборе 1 шт.	12.04.2018	12.04.2022
МФ Ø 100 Т1	201014476	1817 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013636	302 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	6415	57 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t2	6415	51 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192769	5,2 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186875	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017947	1716 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017029	92 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3162	57 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3162	51 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		803 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12 апреля 2018 г.
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@sao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"21" августа 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1645.

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 39А (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 39А.
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты после узла учёта: Отдел МВД России по г.Норильску (S=52,4 м²), ИП Керимова И.А. (S=30,34 м²), Упр. Имуущества (S=98,56 м²). Быт. помещения (S=32,79 м²).

в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1694	97 Гкал	на приборе 1 шт.	12.04.2018	12.04.2022
МФ Ø 40 В1	201017155	4142 м³	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186845	5,1 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		803 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 19.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12 апреля 2018 г.
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Дата Подпись 

Дата Подпись 