


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "21" ноября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "13.12.2016" 2016г.

АКТ № 2586.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов 28 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Ветеранов 28.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1373	168 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201016120	8827 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201016084	8657 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н t1	15258	88 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15258	74 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181794	6,5 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181822	6,3 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016070	1612 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009439	1373 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15216	82 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15216	72 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		1073 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
