

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 08 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3370
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов 28 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Ветеранов 28.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 1373 | 1756 Гкал | на приборе 1 шт. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201016120 | 82030 т | на приборе 1 шт. | 26.11.2015 | 26.11.2019 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201016084 | 68812 т | на приборе 1 шт. | 26.11.2015 | 26.11.2019 |
| КТСП-Н t1 | 15258 | 79 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 15258 | 55 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181794 | 6,5 кгс/см ² | | 30.11.2015 | 30.11.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 181822 | 6,3 кгс/см ² | | 30.11.2015 | 30.11.2019 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201016070 | 12844 т | на приборе 1 шт. | 26.11.2015 | 26.11.2019 |
| МФ Ø 25 гвс Т4 | 201009439 | 10809 т | на приборе 1 шт. | 25.05.2015 | 25.05.2019 |
| КТСП-Н гвс t3 | 15216 | 74 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н гвс t4 | 15216 | 69 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| часы работы | | 10184 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя




И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____