


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "18.01.2018" 2018г.

АКТ № 181
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 7/10 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 7/10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1982	1714 Гкал	на приборе 1 шт.	21.01.2016	21.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201015973	134827 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015946	129726 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н t1	15287	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15287	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170857	5,3 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171314	4,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201012632	35362 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013995	32764 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15130	73 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15130	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		11712 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____