

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 07.07.2017 2017г.

АКТ № 1116.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 44А (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 44А.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Горбань Г.В. (S=560 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2049	121 Гкал	на приборе 1 шт.	15.12.2015	15.12.2019
МФ Ø 80 Т1	201013091	14850 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013337	13420 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34762	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34762	51 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186107	6,4кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186104	5,3кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201014178	4344 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201017214	3870 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	33457	60 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33457	59 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		4398 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 16.07.2019г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Лицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____