

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 707**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 44А (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 44А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утверждённым постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Горбань Г.В. (S=560 м²).

в следующем составе оборудования :

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1984	138 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 80 Т1	201013091	8006 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013337	7482 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34762	69 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34762	58 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186107	6,4кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186104	5,3кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201014178	1908 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201017214	1651 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	33457	65 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33457	59 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		562 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 14.05.2019 г., по горячей воде до 16.07.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

*С.Н. Рубцов* (подпись) (номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись