


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "04" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "19" 06. 2017 2017г.

**АКТ № 692.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 77 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Норильск, ул. Лауреатов 77.**  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Отдел МВД России по г. Норильску (S=38,6 м²). ИП Самедов (S=21,5 м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3283	1549 Гкал	на приборе 1 шт.	21.07.2016	21.07.2020
МФ Ø 100 Т1	201014462	50181 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014384	47704 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34810	71 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34810	56 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186829	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186828	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016758	20057 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017041	14888 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3503	71 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3503	67 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		2574 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_