

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3218

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 3 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, пл. Metallургов 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Головки В.В. (S=60,4 м²). ООО "КЛЖ-Фауна" (S=42,2 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2592	1094 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
Мф Ø 50 Т1	201017477	38727 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
Мф Ø 50 Т2	201017409	34028 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34689	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34689	46 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181449	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181457	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
Мф Ø 32 гвс Т3	201017897	5402 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	232	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		11366 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись