

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3160**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя  
**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 29 (под. 1).**

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 29.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Жилищный трест" (S=33,06 м²). ООО "ФарМарка" (S=16,6 м², S=104,6 м²)

Состав оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2128	2491 Гкал	на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 100 Т1	201014508	62747 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014364	49073 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	9927	59 °С	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
КТСП-Н t2	9927	46 °С	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186802	6,5 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186799	6,3 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017778	20952 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017035	7146 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	36237	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н гвс t4	36237	47 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
часы работы		7785 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.07.2019 г., по горячей воде до 22.12.2019 г.**


**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

1.12.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

\_\_\_\_\_   
 Дата Подпись

\_\_\_\_\_   
 Дата Подпись