

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 26 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3614**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 5 (под. 1).**

по адресу:

г. Норильск, пр. Молодежный 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Уютный дом" (S=43,21 м²)

в следующем составе оборудования :

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1481	137 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2017	15.11.2021
МФ Ø 100 Т1	201014517	6461 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014356	5979 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34816	73 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34816	56 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192770	5,2 кг/см²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186895	5,2 кг/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016532	2093 т	на приборе 1 шт.	30.12.2015	30.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201017047	1577 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	33463	71 °С	на приборе 1 шт.	08.12.2015	08.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33463	67 °С	на приборе 1 шт.	08.12.2015	08.12.2019
часы работы		345 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.07.2019 г., по горячей воде до 30.12.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Инженер ООО "Уютный дом" Колесникова Т.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18  
 Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись