

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
16 апреля 2018 г. 13:45

АКТ № 767

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3 (п. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4717		1 шт. на приборе.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201013889	4169 м³	1 шт. на приборе.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170783	4,9 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		10992 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8116		1 шт. на приборе.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 25 В1	201014093	1379 м³	1 шт. на приборе.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170795	6,0 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1512 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4717		1 шт. на приборе.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 32 В1	201013524	9262 м³	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171235	5,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		10992 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____