

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 20 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3037
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская 14 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Московская 14.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2034	1256 Гкал	на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 100 Т1	201014502	57403 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013615	61182 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15275	96 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15275	68 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170859	6,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	190541	6,3 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201012540	7321 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4542	93 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		14505 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		


Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)


29.11.17
 Дата


 Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17
 Дата


 Подпись

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата

Подпись