

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"06" марта 2018 г.

**АКТ № 322**  
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Московская, 29а (под.1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 29а.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

**Субабоненты: МБОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодёжи".**

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2146	1345 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
МФ Ø 65 Т1	201016125	63543 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015.	28.11.2019.
МФ Ø 65 Т2	201015924	59974 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н t1	8912	85 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КТСП-Н t2	8912	68 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181745	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181796	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201016014	3573 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	4560	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		16488 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 22.07.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_