


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "30" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "30" 09 2016 2016г.

АКТ № 1747.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 5 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 5.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Оргтехсервис

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1442	91 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013161	11358 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 65 Т2	201016079	11134 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	16746	55 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16746	45 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171021	5,5 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171047	5,4 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013403	2669 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007486	1750 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15194	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15194	45 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		5381 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Вам. гл. инженера по метрологии

 Сериуков Б.А.