

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3147

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 5 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Севастопольская 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Оргтехсервис

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1442	992 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013161	63421 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 65 Т2	201016079	62159 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	16746	55 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16746	45 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171021	5,5 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171047	5,4 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013403	8612 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007486	5671 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15194	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15194	45 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		13493 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
Дата Подпись

29.11.17 _____
Дата Подпись

_____ А.Н. Ерёмченко
Дата Подпись