

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 2017г.

АКТ № 1033.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 19 (под. 1-2).

по адресу: (наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Хантайская 19.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3746	81 Гкал	на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
МФ Ø 80 Т1	201014392	8047 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014398	7871 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	36097	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36097	52 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171266	6,8 кгс/см ²		16.07.2016	16.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171296	5,2 кгс/см ²		16.07.2016	16.07.2020
МФ Ø 50 гвс Т3	201012855	737 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014420	572 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3279	61 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3279	52 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		2699 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г. До 30.04.2019 г.
По горячей воде	допускается	

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. Ген. Директора А.Т. Мэнглибулатов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

Цалко Ю.С.

«16» 08 2017 г.

16.08.17
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись