

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3252
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 19 (под. 1-2).

по адресу: _____ (наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Хантайская 19.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3746	335 Гкал	на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
МФ Ø 80 Т1	201014392	30246 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014398	29012 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	36097	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36097	50 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171266	6,8 кгс/см ²		16.07.2016	16.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171296	5,2 кгс/см ²		16.07.2016	16.07.2020
МФ Ø 50 гвс Т3	201012855	4749 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014420	2794 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3279	55 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3279	50 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		5775 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 21.07.2019 г., по горячей воде до 30.04.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____