


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "25" октября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 " 07.11.2016 " 2016г.

**АКТ № 2093.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 45 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Хантайская 45.

по адресу:  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Оганер Сервис ( S=19,7 м<sup>2</sup> ). ИП Светличный А.П. ( S=117,9 м<sup>2</sup> )

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2528	554 Гкал	на приборе 1 шт.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 100 Т1	201014464	29974 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013604	28319 т	на приборе 1 шт.	06.07.2015	06.07.2019
КТСП-Н t1	36074	74 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36074	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171310	6,8 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171308	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013042	8013 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014437	5947 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16737	73 °С	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16737	64 °С	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2541 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 ноября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись