

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 659

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 45 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Хантайская 45.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: "Норильск ЛифтСервис" (S=19,7 м²). ИП Светличный А.П. (S=117,9 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1409	1501 Гкал	на приборе 1 шт.	02.11.2017	02.11.2021
МФ Ø 100 Т1	201014464	74507 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013604	72911 т	на приборе 1 шт.	06.07.2015	06.07.2019
КТСП-Н t1	36074	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36074	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171310	6,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171308	5,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013042	14147 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014437	12620 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16737	68 °С	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16737	62 °С	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2794 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 06.07.2019 г., по горячей воде до 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись