

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "24" марта 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 2017г.

Жданович
 19.06.2017

АКТ № 597.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 11 (под. 1).

по адресу: (наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, пр. Молодежный 11.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Шахбазов (S=21,0 м²). ИП Гулиев

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4727	610 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014516	26123 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014367	22676 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	33593	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33593	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186843	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192788	5,2 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016766	5923 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017032	3303 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15120	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15120	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2118 ч			
				Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 01.07.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____