АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
07 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3417

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 11 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск , пр. Молодежный 11.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Шахбазов (S=21,0 м²). ИП Гулиев

Состав оборудования :

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4727	1902 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014516	97083 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014367	96698 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	33593	85 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33593	66 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186843	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192788	5,2 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016766	31625 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017032	17761 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15120	83 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15120	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		8217 ч			
			Всего установлено пломб: 12 **шт.** (в т. ч. 3 **шт.** на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 16.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

07.12.17
Дата Подпись

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись